RUSSIAN FEDERATION

№ 0121815

Проверка подлинности сертификата соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.60924

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Химпродукт Инжиниринг»,
Адрес: Россия, 140000, Московская область, город Люберцы, улица Котельническая, дом 18, пом. 1,
ИНН: 5027218204, ОГРН: 1145027018180, телефон: +7 (495) 789-96-36,
электронная почта: smk2@chemproduct.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Химпродукт Инжиниринг»,
Адрес: Россия, 140000, Московская область, город Люберцы, улица Котельническая, дом 18, пом. 1,
ИНН: 5027218204, ОГРН: 1145027018180, телефон: +7 (495) 789-96-36,
электронная почта: smk2@chemproduct.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Огнезащитный материал Wallgraf ОКМ-1, выпускаемый по ТУ 20.30.11-007-34877944-2017 нанесенный по СТО 34877944-001-2019 на плиту (монолитную железобетонную конструкцию), усиленную углеволокном (система внешнего армирования на основе углеродного волокна CarbonWrap Tape и связующего CarbonWrap Resin), обеспечивает огнезащитную эффективность без потери несущей способности конструкции в течение 120 мин, при толщине сухого слоя не менее 1,3 мм при расчётном расходе 3,2 кг/м2 без учёта потерь.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.11.120

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость.
Общие требования СТО-НСОПБ-20/ОЖБК

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №55625-ПРГ/ПБ-24 от 12.09.2024.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СТО 34877944-001-2019 ТУ 20.30.11-007-34877944-2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 13.09.2024 по 12.09.2027**

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «Б», ТЗ № 1130

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org