



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000298

ЗАКУПИКА
№ 010/13/013

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК RU.ПБ09.Н000369

№

Время достижения предельных состояний железобетонной плиты 620*620*100 мм, усиленной тканью из углепластиковых волокон Sika Wrap Hex-230C на клею Sikadur-330, с нанесённым огнезащитным покрытием из плит огнезащитных «ИЗОВЕНТ-УП» (ТУ 5769-024-54737814-2010) толщиной 110 мм (огнезащитная эффективность покрытия), составляет не менее 180 минут:

Основное предельное состояние - достижение температуры рабочей арматуры образца 300 °С, время достижения не менее 180 минут.

Дополнительное предельное состояние - повышение среднего значения температуры на поверхности усиления образца до 130 °С, время достижения не менее 180 минут.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

Г.В. Чернецов

